



NOTE:
- GLI ANCORAGGI METALLICI DELLA SERIE UV VANNO TUTTI INSTALLATI CON CAPPUCCI IN PLASTICA.
- APPLICARE VERNICE ANTIACIDA TECTYL 122A SU TUTTA LA CARPENTERIA INTERNA DEL FORNO.
- RIEMPIRE CON FIOCCO CERAMICO I DILATATORI TRA CALDAIA E FORNO (vedi dettagli).
- RIEMPIRE CON PYREF 1350 GR5 LE SCATOLE IN ZONA CALDAIA VEDI DISEGNO TM.E 10073.EJ.M.D.514.
- AVVOLGERE CON FIOCCO CERAMICO GLI ANCORAGGI METALLICI BL210, AL60 E LA PIASTRINA 56x56.
- PER ALTRE SEZIONI E PARTICOLARI VEDI PAGINE 2 di 3 e 3 di 3 DEL PV8311Tav.01.
- PER L'INSTALLAZIONE DELLE PIASTRE MOKESYS VEDI DISEGNO PV8311Tav.10.
- EFFETTUARE IN OPERA IL TRACCIATO DEI DRENI DELLA CALDAIA.

LEG.	PV	PS	DESCRIZIONE	N./Kg.	NETTO	MAGGIOR.	MATERIALE
70	–	–	–	N.	–	–	–
69	–	–	–	N.	–	–	–
68	–	–	–	N.	–	–	–
67	–	–	–	N.	–	–	–
66	–	–	–	N.	–	–	–
65	–	–	–	N.	–	–	–
64	–	–	–	N.	–	–	–
63	–	–	–	N.	–	–	–
62	–	–	–	N.	–	–	–
61	–	–	–	N.	–	–	–
60	30810	Y450	ANCORAGGIO METALLICO Y450	N.	34	40	AISI 310
59	–	–	MALTA REFRATTARIA PER SIC 916	Kg.	250	270	CARBOFRAX 8S
58	–	–	MALTA REFRATTARIA PER MATTONI POROSI	Kg.	800	860	SIRCOL 1
57	–	–	MALTA REFRATTARIA PER S.147VA e S.143	Kg.	600	650	C 40 AS
56	–	–	VERNICE ANTIACIDA IN FUSTO	N.	1	1	TECTYL 122A
55	–	–	MATERASSINO CERAMICO 14640x610x13	N.	4	5	FIBERFRAX S 128/13
54	–	–	MATERASSINO CERAMICO 7320x610x25	N.	18	20	FIBERFRAX S 128/25
53	–	–	FIOCCO CERAMICO	Kg.	1500	1610	FIBERFRAX BULK S20
52	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	16000	17120	VIBROCAST 56 SC
51	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-120/120-310+CAP.	N.	25	30	AISI 310
50	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-60/60-310+CAP.	N.	50	60	AISI 310
49	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-80/80-310+CAP.	N.	25	30	AISI 310
48	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-100/100-310+CAP.	N.	50	60	AISI 310
47	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	4200	4500	PROMOGUN LC 80SCG
46	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-70/70-310+CAP.	N.	135	150	AISI 310
45	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-50/50-310+CAP.	N.	7745	7990	AISI 310
44	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-40/40-310+CAP.	N.	170	180	AISI 310
43	30048	Y7	ANCORAGGIO METALLICO Y7	N.	25	30	AISI 310
42	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-140/140-310+CAP.	N.	1150	1200	AISI 310
41	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	14030	15020	PROMOGUN 58P
40	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-90/90-310+CAP.	N.	120	140	AISI 310
39	–	–	ANC. MET. UV.6(60/60)-110/110-310+CAP.	N.	640	670	AISI 310
38	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	6125	6560	SUREFLOW 60 LC
37	5716/1	SS7	ANCORAGGIO METALLICO SS7	N.	70	80	AISI 310
36	–	–	ANC. METALLICO CTP.6.260(110)-310	N.	30	40	AISI 310
35	5709/1	V5/6	ANCORAGGIO METALLICO V5/6	N.	55	70	AISI 310
34	–	–	PIGIATA PLASTICA	Kg.	1375	1480	SIRPLAST 60 PL AB
33	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	4900	5250	PROMOGUN 46P
32	30048	Y9	ANCORAGGIO METALLICO Y9	N.	10	20	AISI 310
31	30048	Y4	ANCORAGGIO METALLICO Y4	N.	10	20	AISI 310
30	30048	Y2	ANCORAGGIO METALLICO Y2	N.	20	30	AISI 310
29	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	2580	2770	PROMOCAST 46 F5QH
28	4813/1	BA23	D. MATTONE x ANC. BA23 230x230x65	N.	200	210	SIRMA 143
27	–	–	PANNELLI LANA DI ROCCIA 1000x600x60	N.	44	50	ROCKWOLL 755
26	–	–	PANNELLI LANA DI ROCCIA 1000x600x50	N.	44	50	ROCKWOLL 755
25	–	–	MATTONE ISOLANTE 230x114x64	N.	923	960	PO 0.55
24	–	–	DOPPIO MATTONE 230x230x65	N.	880	920	SIRMA 143
23	–	–	ANC. METALLICO CTP.6.360(260)-310	N.	15	20	AISI 310
22	–	–	ANC. METALLICO CTP.6.220(120)-310	N.	75	80	AISI 310
21	5716/1	SS8	ANCORAGGIO METALLICO SS8	N.	52	60	AISI 310
20	–	–	MATTONE ISOLANTE 230x114x64	N.	89	100	PO 23
19	–	–	CALCESTRUZZO ISOLANTE	Kg.	1890	2040	SIRLITE 1.4
18	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	11550	12390	VIBROCAST 85 SC
17	4813/1	BA23	D. MATTONE x ANC. BA23 230x230x65	N.	112	120	SIC 916
16	–	–	MATTONE ISOLANTE 230x114x76	N.	552	570	PO 23
15	–	–	DOPPIO MATTONE 230x230x65	N.	470	490	SIC 916
14	30810	Y400	ANCORAGGIO METALLICO Y400	N.	359	390	AISI 310
13	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	3674	3940	PROMOCAST 58 F5QH
12	8319	56x56	PIASTRINA METALLICA 56x56x6	N.	194	210	FE 37
11	8318	AL60	ANCORAGGIO METALLICO AL60	N.	388	410	AISI 310
10	8317	BL210	ANCORAGGIO METALLICO BL210	N.	194	210	AISI 310
9	4813/1	BA23	D. MATTONE x ANC. BA23 230x230x65	N.	76	80	SIRMA 147 VA
8	–	–	MATTONE ISOLANTE 230x114x64	N.	2185	2270	PO 0.45
7	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	22618	24230	PYREF 1350 GR5
6	–	–	DOPPIO MATTONE 230x230x65	N.	300	310	SIRMA 147 VA
5	5716/1	SS11	ANCORAGGIO METALLICO SS11	N.	50	60	AISI 310
4	–	–	LASTRA ISOLANTE 500x500x60	N.	201	240	CALSIL
3	–	–	LASTRA ISOLANTE 500x500x50	N.	221	260	CALSIL
2	–	–	AGHI METALLICI (2,5%)	Kg.	60	70	ME 310
1	–	–	CALCESTRUZZO DENSO	Kg.	2280	2440	SIRBRATE 80 ERZ

REV. NR.	DESCRIZIONE	DATA	N.C. FIRMA	S.R. VISTO	PR.
01	REVISIONE GENERALE.	11/02/08	N.C.	S.R.	78/2007

DISEGNATO	CONTROLLATO	VISTO	PER PARTICOLARI VEDI	FORM.	SCALA	N. PAGINA	PAGINE	ST.
N.C.	S.R.		dis. PV8311 Pag. 2/3 e 3/3	A0	1:30	1	3	INCENER.

Sirma

TM.E
INCENERITORE R.S.U
Disegno d'assieme e Sezioni

DATA 23/01/2008 — TAV. 1
DISEGNO PV8311 — REV. 00

A norma di legge questo disegno non puo' essere riprodotto senza il nostro consenso scritto
This drawing must not be reproduced without our written consent.

REV.	DATA EMISSIONE	CODICE EMISSIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	PREPARATO DA	CONTROLLATO DA	APPROVATO DA
00	25/03/08	·	EMISSIONE	SOMI	– SOMI	SOMI

ISSUE AUTHORIZATION

TM.E. S.p.A.
Termomeccanica Ecologia

CO.VER edile

SOSTITUISCE DOC. N°
COMM. N° 10112
DOCUM. N°

CLIENTE: SILEA S.p.A.

TITOLO: INCENERITORE: DISEGNO D'ASSIEME E SEZIONI

PROGETTO: IMPIANTO TERMOUTILIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI VALMADRERA (LECCO)
Costruzione di una nuova linea di termocombustione con produzione di energia elettrica e l'adeguamennto funzionale al d.m. n. 503/1997 di una delle due linee di termocombustione esistenti

DERIVATO DA

CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA
	S F	S 0 1	L 1	B S C	A0	1:30

DOCUMENTO N° 10112.EZ.M.D.041 — FOGLIO 1 — 3

INFORMAZIONI RISERVATE. DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE

NOME FILE 10112EZMD041fg1-00